

|   |  |
|---|--|
| LANDRATSAMT WALDSHUT                    |  |
| Eing. 23. MRZ 2016 (7)                  |  |
| <input type="checkbox"/> Kin. + Rückgr. | <input type="checkbox"/> Stellungnahme       |
| <input type="checkbox"/> Rückspr.       | <input type="checkbox"/> Behandl. wie Bespr. |
| <input type="checkbox"/> Antwort entw.  | <input type="checkbox"/> Z.d.A.              |

Ein Unternehmen  
der EnBW

Netze BW GmbH · Postfach 80 03 43 · 70503 Stuttgart

*Schw*



**Netze BW**

Landratsamt Waldshut  
Kaiserstraße 110  
D-79761 Waldshut-Tiengen

Name Thomas Florl  
Bereich NETZ TEPM  
Telefon +49 711 289-82537

E-Mail t.florl@netze-bw.de  
Ihr Zeichen 32/692.212 Atdorf  
Ihr Schreiben 03.03.2016  
Datum 21.03.2016  
Vorgang-Nr. 2016.0246

**110-kV-Leitung Gurtweil-KRS, Anlage 1490, Mast 153-154  
Planfeststellungsverfahren PSW Atdorf**

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach den uns übersandten Planunterlagen kreuzt das Baufeld Restentleerungs- und Befüllungsleitung in Öflingen-Brennet unsere oben genannte 110-kV-Leitung zwischen den Masten Nr. 153 und 154.

Um die Standsicherheit der Maste nicht zu beeinträchtigen, ist mit Tiefbauarbeiten ein Abstand von mindestens 5 m vom nächstliegenden sichtbaren Mastfundament einzuhalten. Innerhalb dieses Abstandes darf das bestehende Gelände nicht verändert werden.

Ferner weisen wir darauf hin, im Bereich der Freileitung darauf zu achten, dass mit Personen, Baugeräten oder anderen Gegenständen stets ein Abstand von mindestens 3 m von den Leiterseilen eingehalten wird. Dabei ist ein seitliches Ausschwingen der Leiterseile zu berücksichtigen.

Den Beginn der Bauarbeiten bitten wir unserem Auftragszentrum Rheinhausen, Tel. 07643-808-333 mindestens 14 Tage vor Baubeginn mitzuteilen. Unsere Betriebsstelle wird den verantwortlichen Bauleiter vor Ort unterweisen.

Für etwaige Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

Netze BW GmbH

*Florl*  
i. A. Thomas Florl

**Netze BW GmbH**

Schelmenwasenstraße 15 · 70567 Stuttgart · Postfach 80 03 43 · 70503 Stuttgart · Telefon +49 711 289-0 · Telefax +49 711 289-82180  
www.netze-bw.de

Bankverbindung: BW Bank · BIC SOLADEST600 · IBAN DE84 6005 0101 0001 3667 29

Sitz der Gesellschaft: Stuttgart · Amtsgericht Stuttgart · HRB Nr. 747734 · Steuer-Nr. 35001/01075

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Hans-Josef Zimmer

Geschäftsführer: Dr. Christoph Müller (Vorsitzender), Walter Böhmerle, Dr. Martin Konerermann